



**به: ناظرین محترم لوله کشی گاز**

با سلام و احترام

به اطلاع ناظرین محترم لوله کشی گاز می رساند بند ۳۴ ماده ۵ دستورالعمل نظارت و بازرسی لوله کشی گاز ویرایش اول مورخ ۸۸/۱۲/۰۱ با موضوع عبور لوله از روی پشت بام بدین صورت اصلاح می گردد:  
توصیه می گردد لوله کشی از داخل ساختمان عبور نماید ولی در صورتی که شرایط زیر فراهم گردد عبور لوله از روی پشت بام بلامانع است:

۱- عدم عبور لوله از کف پشت بام و مسیرهای عبور و مرور.

۲- داشتن حداقل ۲۰ سانتیمتر دیوار حائل دور پشت بام جهت عبور لوله از روی آن.

۳- استفاده از بست دو پایه.

۴- عدم سوراخکاری سقف جهت ورود انشعاب به داخل ساختمان.

۵- وجود پله دسترسی مناسب و ایمن جهت نظارت مهندس ناظر.

همچنین به اطلاع می رساند عبور لوله از روی دیوار جانبی و بیرونی ملک بلامانع است ولی انشعاب گیری نمی بایست خارج از ملک صورت گیرد.