



به: ناظرین محترم لوله کشی گاز

با سلام و احترام

بدین وسیله مصوبات جدید کمیته تخصصی گاز به شرح زیر به حضورتان اعلام می گردد. شایسته است ناظرین محترم در هنگام نظارت کلیه موارد را رعایت نمایند.

۱- ارتفاع لوله بیرون رفت تا کف تمام شده خیابان یا کوچه در مکانهایی که علمک نصب نشده است می بایست ۲۰۰ الی ۲۱۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

۲- در ساختمانهای ۲ واحد به بالا می بایست کنتور هر واحد مشخص و شماره گذاری شود و شماره هر واحد به صورت برچسب یا پلاک بر روی شیر اصلی، شیر فرعی و کنتور نصب شود و در فرم تأییدیه (فرم شماره ۴) بر همان اساس واحدها شماره گذاری شود.

۳- عبور لوله بیرون از روی ملک همسایه جهت انتقال به علمک با ارائه رضایت نامه بلامانع است.

۴- از تأیید ساختمانهایی که لوله های روکار آن بر اساس مقررات رنگ آمیزی نشده است به شدت پرهیز شود.

۵- مجریان فقط مجاز به استفاده از ضد زنگ قرمز می باشند.

۶- نصب دو عدد RC یکی در حیاط اصلی و دیگری در حیاط خلوت ساختمانهای ویلایی بلامانع است.

در ضمن ناظرین محترم می بایست قبل از شروع به کار اقدام به عقد قرارداد نظارتی در دفتر گاز نمایند.

چنانچه مواردی مشاهده شود که ناظر بدون عقد قرارداد و تحویل نقشه ها اقدام به تأیید پروژه ای نموده است از ارجاع کار به ایشان جلوگیری به عمل خواهد آمد.