

# فرم ارزشیابی مجریان تجربی برق

فرم شماره ۳

نام مالک:

پلاک ثبتی:

آدرس:

شماره:

نام مجری:

تاریخ بازدید:

تاریخ:

امتیاز	توضیحات	فعالیتها مورد بازدید
۱۰-۰		
		۱- تابلو موقت کارگاهی در محل مناسب نصب شده است؟
		۲- در تابلو موقت RCD و کلیدهای اتوماتیک به تعداد کافی و تیپ مناسب اجرا شده است؟
		۳- تابلو موقت دارای سیم ارت و الکتروود می باشد؟
		۴- همبندی، صحیح اجرا شده است؟
		۵- ستونهایی که برای هادی نزولی در نظر گرفته شده است صحیح است؟
		۶- قطر آرماتور همبندی صحیح و میزان جوش کافی بوده است؟
		۷- میله گرد همبند به دیگر آرماتورها متصل شده است؟
		۸- حداقل در سه ستون قطعه اتصال دهنده برای ارت آماده شده است؟
		۹- جنس و سایز لوله و اتصالات صحیح اجرا شده است؟
		۱۰- تفکیک لوله های مربوطه به مدارات روشنایی، پریش و جریان ضعیف اجرا شده است؟
		۱۱- فاصله مجاز استاندارد لوله های برق با تجهیزات رعایت شده است؟
		۱۲- محل نصب تابلوی اصلی در واحد مناسب است؟
		۱۳- جهت جلوگیری از ورود اجسام خارجی به داخل لوله ها، به شیوه مناسب مسدود شده است؟
		۱۴- قوطی ها در فاصله مناسب از تاسیسات مکانیکی نصب شده اند؟
		۱۵- قوطی ها و تابلو ها به شیوه صحیح به دیوار متصل شده اند؟
		۱۶- جنس و سایز سیم و کابل مناسب اجرا شده است؟
		۱۷- اجرای صحیح رنگ بندی سیمها رعایت شده است؟
		۱۸- اجرای سیمهای نول و ارت به صورت جداگانه برای هر کدام از مدارهای روشنایی و پریش صورت گرفته است؟
		۱۹- اصول مربوط به سیم کشی جریان ضعیف اجرا گردیده است؟
		۲۰- تعداد پریش و کلید روشنایی متناسب با محیط اجرا شده است؟
		۲۱- قوطی ها و سیم ها به صورت مناسب در برابر سفید کاری و آسیب پوشیده شده اند؟
		۲۲- از سر سیم یا قلع در محل اتصالات استفاده شده است؟
		۲۳- برای مدارات روشنایی، کلید در مسیر فاز و در پریش، کنتاکت سمت راست فاز می باشد؟
		۲۴- مونتاژ تابلو مورد تأیید است؟
		۲۵- خط بندی تابلو مورد تأیید است؟
		۲۶- نصب تجهیزات برقی در آشپزخانه در تطابق با تجهیزات مکانیکی انجام شده است؟
		۲۷- نوع سیستم ارت متناسب با جریان کنتور انتخاب شده است؟
		۲۸- اتصالات همبندی و ارت و همبندی اضافی صحیح می باشد؟
		۲۹- کابل کشی آیفون و تلفن واحدها مورد تأیید می باشد؟
		۳۰- درجه حفاظت تجهیزات (IP) متناسب با فضای کاربری اجرا شده است؟
		<b>تعداد بندهای مشمول:</b>
		جمع امتیاز
		۱- عدم اجرای ایمنی کارگاهی
		۲- عدم اجرای نظافت کارگاهی
		۳- عدم استفاده از وسایل فردی مناسب
		۴- عدم استفاده از تجهیزات و ابزار ایمنی و استاندارد
		کسر امتیاز ۰ تا ۵-
		کسر امتیاز ۰ تا ۵-
		کسر امتیاز ۰ تا ۵-
		کسر امتیاز ۰ تا ۵-
		مهر و امضا ناظر:
		محاسبه نمره از ۱۰۰=امتیاز منفی-۱۰*(تعداد بندهای مشمول / جمع امتیاز مکتسبه) ←

امضای مجری و قرائت برقی