



شماره: ۷۰۲۱-۱-۶۰۰۳-۱۴۰۱ نتایج نهاد

رئیس

خودکار
تغییر
لشکر آزاد

جناب آقای دکتر شکیب

دیاست محترم نظام مهندسی کشور

با سلام و احترام

مانگونه که مستحضرید مطابق آین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متولی بررسی و اظهار نظر در خصوص فناوری های جدید ساخت صنعتی می باشد. در این راستا طی سالان گذشته برای سیستم های دال تخت (وافل، یویوت، کوبیاکس و ...) ضوابط لازم در قالب نظریه فنی صادر شده است. اما در برخی موارد، بدون توجه به ضوابط فنی، از ستون های فولادی به همراه انواع دال های تخت یاد شده بدون اجرای تبرهای فولادی سرتاسری استفاده شده است که این ترکیب مورد تایید این مرکز نبوده و در قالب هیچ یک از ردیف های جدول ۴-۳ استاندارد ۲۸۰۰ آیران نیز قرار نمی گیرد.

با عنایت به این موضوع ضروریست ضمن اطلاع رسانی به کلیه سازمان های نظام مهندسی استان ها، از صدور مجوز برای احداث ساختمان با چنین سیستمی جلوگیری به عمل آید و سازه های مشابه در حال احداث نیز تعیین تکلیف شوند.

محمد رضا جباری

شورای عزمنی هادهای نظام مهندسی استان
ورود به دفتر خانه
شماره: ۱۴۰۱-۷۰۲۱-۱-۶۰۰۳-۱۴۰۱
تاریخ: ۱۴۰۱-۷-۱۵