



عادی

شهرداری بندر بوشهر

به: مدیریت محترم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

موضوع: رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی

سلام علیکم

با احترام، باستحضار می رساند نظر به آتش سوزی ها و حوادث متعدد در سطح شهر و در جهت بهبود خدمات رسانی سازمان آتش نشانی به ساکنین بافت قدیم شهر و با توجه به کم عرض بودن معابر آن منطقه، بدینوسیله موارد ذیل در ساخت سازها و تعمیرات کلیه ساختمان های آن منطقه تاکید می گردد:

- ۱- برای کلیه ساختمان های بافت قدیم جعبه F طراحی گردد.
- ۲- ارتفاع نرده (حفاظ) کلیه باز شوها و تراس ها حداقل ۱۲۰ سانتی متر باشد.
- ۳- حداقل ارتفاع جانپناه ۱۲۰ سانتی متر
- ۴- سیستم اعلام حریق سخنگو برای کلیه ساختمان ها اعم از تجاری و مسکونی

نیز ۲ صورت کلیه ضوابط درج شده  
۷۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۴

پست سازمان نظام مهندسی آتش نشانی بوشهر

مهندس رضا حسین پور

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

اقدام کننده: اسماعیل پور

رضا حسین پور

بوشهر، انتهای خیابان طالقانی، میدان آتش نشانی، بالاتر از قدمگاه عباسعلی  
تلفن: ۳۴۳۲۱۵۱۵ (۰۷۷)

۴۴