

تاریخ: ۹/۶/۱۴
شماره: ۲۶۳۷۲/ش
پیوست: ۱

بسمه تعالی



ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها)

باسلام و تحیات ،

احتراما" ، به پیوست نامه شماره ۶۱۸۶۸/۴۲۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱ دفتر امور مقررات ملی ساختمان جهت استحضار و اقدام ایفاد می گردد. مقتضی است دستور فرمائید در این خصوص اقدامات لازم را مبذول فرمایند. ۹۹/

علی فرج زاده ها

دبیر اجرایی اول سازمان نظام مهندسی ساختمان



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

تاریخ: ۱۳۹۰/۶/۱

شماره: ۶۱۸۶۸/۴۲۰/۹۰

دفتر امور مقررات ملی ساختمان

عادی

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس هاشمی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

با سلام

پیرو نامه شماره ۴۲۰/۶۱۷۷۷ مورخ ۸۷/۱۱/۲۹ این دفتر و بنا بر درخواست شرکت گازر (به پیوست) در خصوص سیستم‌های گرمایشی پکیج‌های فن‌دار با دودکش دو جداره، مجدداً نظر کمیته‌های تخصصی مباحث ۱۴ و ۱۷ مقررات ملی ساختمان در مورد سیستم‌های مذکور جهت آگاهی و بهره‌برداری سازمان‌های محترم نظام مهندسی استان‌ها جهت به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- کلیه سیستم‌های مذکور باید نشان استاندارد یا گواهی‌نامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن داشته باشند.

۲- نصب و راه‌اندازی و راهبری این دستگاهها باید زیر نظر نماینده شرکت سازنده صورت گیرد، منظور از راهبری این است که سازنده باید علاوه بر گارانتی دستگاه یاد شده دفترچه راهنمای نحوه استفاده و بهره‌برداری و نگهداری از دستگاه موصوف را به نحو مقتضی تحویل بهره‌برداران نماید.

۳- همه قطعات، از جمله کانال دو جداره (ورود هوا و خروج دود) باید ساخت یک کارخانه باشد.

بدیهی است رعایت کلیه موارد عنوان شده در مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، امری الزامی است.

ضمناً با توجه به اینکه صرفاً ارائه‌ی مقررات و ضوابط لازم به منظور کنترل و بهره‌برداری از سیستم‌های فوق‌ونه تأیید سیستم‌ها از وظایف این دفتر می‌باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تأکید بر رعایت مفاد نامه شماره ۴۲۰/۶۱۷۷۷ مورخ ۸۷/۱۱/۲۹، از ارجاع متقاضیان به منظور اخذ تأیید سیستم‌ها به این دفتر، اکیداً خودداری نمایند.

غلامرضا هوانی

مدیر کل امور مقررات ملی ساختمان