



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
• شورای مرکزی •

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۱/۲/۱۳۸۹  
شماره: ۱۳۸۹/۳۱/۳  
پیوست: .....

جناب آقای دکتر رضا رحیمی

معاونت اول محترم ریاست جمهور

موضوع: نصب بخاری گازی در مدارس

با سلام و تحیات؛

احتراماً، عطف به مصوبه مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ هیأت محترم وزیران در استان خراسان جنوبی که طی شماره ۴۴۱۸۴/۲۵۸۷۳۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است به عرض می‌رساند، نصب بخاری گازی در مدارس از نظر ایمنی ایراد قانونی داشته و مغایر با مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان می‌باشد.

لذا خواهشمند است مقرر فرمایید به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردد برای گرمایش مدارس از موتورخانه مرکزی با مشعل گازی و یا کاروئیل استفاده گردد. د.د. ۱۳۸۹.

سید مصطفی حسینی  
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان خراسان جنوبی

۱۳۸۹/۳۱/۳

شماره پرونده: ۱۳۸۹/۳۱/۳

رونوشت:

- ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استان‌ها) جهت آگاهی و مذاکره با آموزش و پرورش استان و استانداری و توضیح در خصوص موارد ایمنی اجرای لوله‌کشی گاز در مدارس براساس مبحث ۱۷.
- کمیته تخصصی مکانیک جهت آگاهی و اقدام لازم.
- پرونده گاز.
- جناب آقای مهندس خسروی فر جهت آگاهی و اقدام لازم.