

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
شماره: گ ۱۳۴ / ۱۰۰۰ / ۲۲۵
پیوست:

بوشهر



جناب آقای علم بلادی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

موضوع: تعیین ظرفیت کنتور

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره گ ۳، ۱۶۴۲۶۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مدیر محترم گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در خصوص ابلاغ آخرین ویرایش "مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی"، اصلاحات صورت گرفته در نحوه تعیین ظرفیت کنتور گاز مشترکین جزء به شرح زیر اعلام می گردد.

مطابق بند ۳، ۲، ۴ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ظرفیت کنتور در اقلیم های ۴ و ۵ بر اساس حداکثر مصرف ساعتی نقاط مصرف محاسبه و مشخص می گردد. با توجه به اینکه تمام نقاط شهری و روستایی استان بوشهر در اقلیم ۴ و ۵ واقع شده اند بنابراین در استان بوشهر ظرفیت کنتور گاز مشترکین جزء صرفاً بر مبنای "مجموعه حداکثر مصارف ساعتی نقاط مصرف" تعیین می گردد.

مقتضی است دستور فرمایند درج ظرفیت کنتور در فرم شماره ۴ و محاسبه هزینه حق نظارت دریافتی از متقاضیان با استناد به بند اشاره شده فوق انجام گیرد.

علی اکبر فقیه
مدیر عامل

