

شناسنامه سیستم اتصال زمین (ارت)

تاریخ:

شماره:

نام مالک ساختمان: ماهان رحمانی پلاک ثبتی ملک: ۵۲۲-۱۴ تعداد طبقات: ۳ نوع اسکلت: بتنی آدرس: سرتل کنار مسجد اعظم

نام شرکت مجری ارت: خاور برق ایرانیان شماره ثبت شرکت: ۲۴۳۵ تلفن شرکت: ۰۹۱۲۴۵۳۱۵۹۳

شماره طرح برق رسانی: ۲۰۰۰۴۰۰۱۳۰ نام بازرس تاسیسات برقی: مهندس محمد رضا کریم زاده شماره پروانه اشتغال: ۳۲۵۲۰۱۰۰۴۶

مشخصات سیستم اتصال زمین

تاریخ احداث: ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ تاریخ اندازه گیری: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ نوع و مدل دستگاه اندازه گیری: فلوک - ۱۶۵۳

نوع الکتروود بر اساس راهنما: میله ای پنج حلقه سطحی

(مشخصات فیزیکی و ابعاد چاه) دریچه بازدید: (دارد ندارد) لوله تزریق آب (دارد ندارد) عمق چاه (m): ۳ قطر چاه (cm): ۷۰

(مشخصات الکتروود) جنس: مس مقطع (mm^2): ۲۵ طول الکتروود (m): ۰/۵


نوع مواد کاهنده مقاومت زمین مطابق مقررات ملی ساختمان: بتن

مشخصات هادی اتصال زمین: جنس: مس مقطع (mm^2): ۲۵ نوع اتصال به الکتروود: یکپارچه

$7/5 \Omega$

مقدار مقاومت خروجی الکتروود در محل ارت باکس

روش اندازه گیری مقاومت: افت پتانسیل ۶۲ درصد



مهر و امضای بازرس سیستم زمین

مهر و امضای شرکت مجری سیستم زمین

پایش سالانه سیستم زمین طبق جدول پیوست الزامی می باشد.

مدت اعتبار این شناسنامه از تاریخ صدور یک سال می باشد.