

شناسنامه سیستم اتصال زمین (ارت)

تاریخ:

شماره:

نام مالک ساختمان: حسین محمدی
نام شرکت مجری ارت: خاور برق ایرانیان
شماره ثبت شرکت: ۲۵۲۲
شماره ثبت شرکت: ۰۹۱۲۷۲۳۲۵۹۳
نام بازرس تاسیسات برقی: مهندس سید عباس احمدی
شماره پروانه اشتغال: ۳۲۵۰۳۴۲۳۵
تعداد طبقات: ۳
نوع اسکلت: بتنی
آدرس: خیابان شکری فردوس ۴

مشخصات سیستم اتصال زمین

تاریخ احداث: ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
تاریخ اندازه گیری: ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
نوع و مدل دستگاه اندازه گیری: میگر - ۱۷۳۰

نوع الکتروود بر اساس راهنما: میله ای پنج حلقه سطحی

(مشخصات فیزیکی و ابعاد چاه در صورت اجرای آن) دریاچه بازدید: دارد ندارد
لوله تزریق آب: دارد ندارد

(مشخصات الکتروود) جنس: فولاد روکش مس قطر (mm): ۱۶ عمق دفن (m): ۰ طول الکتروود (m): ۳

تعداد الکتروود: ۳ فاصله الکتروودها از هم (m): ۶ روش اجرا: کوبشی


(مشخصات هادی اتصال زمین) جنس: مس مقطع (mm²): ۲۵ نوع اتصال به الکتروود: اگزوترمیک

$4/35 \Omega$

مقدار مقاومت خروجی الکتروود در محل ارت باکس

روش اندازه گیری مقاومت: افت پتانسیل ۶۲ درصد

مهر و امضای شرکت مجری سیستم زمین



مهر و امضای بازرس سیستم زمین

پایش سالانه سیستم زمین طبق جدول پیوست الزامی می باشد.

مدت اعتبار این شناسنامه از تاریخ صدور یک سال می باشد