

مشخصات دودکش و دریچه تأمین هوا و غلافی ها

علامت	نوع	۱۰ cm	۱۵ cm	۲۰ cm	توضیحات	سیمانی	فلزی	ارتفاع(m)	عایق حرارتی - ضخامت mm
S1	بخاری	✓				✓		3	
S2	آبگرمکن	✓				✓		3	
S3	پکیج								
D1	☐ سقفی ☒ دیواری ☐ کفی					مشخصات	2 دریچه به ابعاد		15cm*15cm
	☒SUW1 ☐SUC1 ☐SUF1					مشخصات ۱	غلافی فلزی سایز یک و یک چهارم اینچ به طول ۳۰ سانتیمتر		
	☒SUW2 ☐SUC1 ☐SUF1					مشخصات ۱	غلافی فلزی سایز یک و یک دوم اینچ به طول ۳۰ سانتیمتر		

	دارد	ندارد
دریچه تامین هوا به فضای آزاد	☒	☐
دریچه تامین هوا بین فضاهای ساختمان	☐	☒
کابینت آشپزخانه	☒	☐

مشخصات ملک

نام و نام خانوادگی : ... کلاس :

آدرس ملک :

پلاک ثبتی :

شماره و تاریخ ثبتی :

کروکی ملک :

N

نوع ملک : ☒ مسکونی ☐ تجاری ☐ عمومی

تعداد واحد : ۱ از ۱ تعداد طبقات : ۱ زیربنا: ۱۰۰

محل لوله کشی در محدوده گازرسانی می باشد ☒ نمی باشد ☐

علمک نصب ☒ گردیده ☐ نگردیده

نوع لوله کشی ☒ روکار ☐ توکار ☐ روکار توکار

فهرست وسایل گازسوز

نوع وسایل گازسوز		تعداد	مصرف m3/h	جمع m3/h
اجاق گاز بدون فر	GC	1	0.7	0.7
اجاق گاز با فر	SGC		1.0	
آبگرمکن زمینی	WHG	1	1.5	1.5
آبگرمکن دیواری	WHW		2.5	
آبگرمکن دیواری مخزن دار	WHW-G		1.5	
آبگرمکن دیواری فن دار	WHW-F		2.5	
بلوپز خانگی	RC		0.3	
شومینه	FP		1.0	
بخاری	H	1	0.6	0.6
روشنایی	LI		0.1	
پکیج	PC		2.5	
پکیج فن دار با محفظه احتراق باز	PC-O		2.5	
پکیج فن دار با محفظه احتراق بسته	PC-C		2.5	
کل مصرف	(m3/h)			2.8

سایزینگ

طول لوله	قطر اسمی لوله (اینچ)								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

مصرف کل ساختمان	2.8	m3/h
طولانی ترین مسیر	25	
کنتور مستقل ☒	کنتور مشترک ☐	
نوع کنتور :	1*G4	



پلان و ایزومتریک
واحد ویلایی
طبقه همکف
SC:1/100

TYPE B2

تذکر مهم

در این واحد ساختمانی ☐ پکیج ☐ آبگرمکن ☐ ان دار نک جداره ☐ فن دار محفظه احتراق بسته

با شماره سریال ... مدل ... توسط نصاب مجاز شرکت ... با نام خانوادگی ... توسط آقای

نصب و راه اندازی شد

لازم به ذکر است لوله دودکش ها به لحاظ خروج محصولات احتراق و تامین هوای مورد نیاز دستگاه گاز سوز مورد تایید نصاب رسیده است

مهر و امضای نصاب مجاز

تاریخ