



TYPE D1

پلان و ایزومتریک
واحد ویلایی
طبقه همکف
SC:1/100

مشخصات ملک

نام و نام خانوادگی:
آدرس ملک: قمی
پلاک ثبتی:
شماره و تاریخ ثبتی:
کروکی ملک:



نوع ملک:	مسکونی ☒ تجاری ☐ عمومی ☐
تعداد واحد:	۱ از ۱ تعداد طبقات: ۱ زیربنا: ۱۰۰
محل لوله کشی در محدوده گازرسانی می باشد ☒	نمی باشد ☐
علمک نصب گردیده ☒	نگردیده ☐
نوع لوله کشی روکار ☒	توکار ☐ روکار/توکار ☐

فهرست وسایل گازسوز

نوع وسایل گازسوز		تعداد	مصرف m3/h	جمع m3/h
اجاق گاز بدون فر	GC	1	0.7	0.7
اجاق گاز با فر	SGC		1.0	
آبگرمکن زمینی	WHG	1	1.5	1.5
آبگرمکن دیواری	WHW		2.5	
آبگرمکن دیواری مخزن دار	WHW-G		1.5	
آبگرمکن دیواری فن دار	WHW-F		2.5	
بلوپز خانگی	RC		0.3	
شومینه	FP		1.0	
بخاری	H	1	0.6	0.6
روشنایی	LI		0.1	
پکیج	PC		2.5	
پکیج فن دار با محفظه احتراق باز	PC-O		2.5	
پکیج فن دار با محفظه احتراق بسته	PC-C		2.5	
کل مصرف (m3/h)				2.8

مشخصات دودکش و دریچه تأمین هوا و غلافی ها

علامت	نوع	۱۰ cm	۱۵ cm	۲۰ cm	دوجداره	سیمانی	فلزی	ارتفاع(m)	عایق حرارتی - ضخامت mm
S1	بخاری	✓				✓		3	
S2	آبگرمکن	✓				✓		3	
S3	پکیج								
D1	سقفی ☐ دیواری ☒ کانال ☐							مشخصات: ۱ دریچه به ابعاد	15cm*15cm
	☒SUW1 ☐SUC1 ☐SUF1							مشخصات: ۲ غلافی فلزی سایز یک اینچ به طول ۳۰ سانتیمتر	
	☒SUW2 ☐SUC1 ☐SUF1							مشخصات ۲ غلافی فلزی سایز یک و یک دوم اینچ به طول ۳۰ سانتیمتر	

	دارد	ندارد
دریچه تامین هوا به فضای آزاد	☒ ✓	☐
دریچه تامین هوا بین فضاهای ساختمان	☐	☒ ✓
کابینت آشپزخانه	☒ ✓	☐

سایزینگ

طول لوله	قطر اسمی لوله (اینچ)								
	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

مصرف کل ساختمان	2.8	m3/h
طولانی ترین مسیر	32	
کنتور مستقل ☒		کنتور مشترک ☐
نوع کنتور:	1*G4	

تذکر مهم

در این واحد ساختمانی ☐ پکیج ☐ آبگرمکن ☐ فن دار تک جداره ☐ فن دار محفظه احتراق بسته

نصب و راه اندازی شد

مدل .... با شماره سریال .... توسط نصاب مجاز شرکت ....

لازم به ذکر است لوله دودکش ها به لحاظ خروج محصولات احتراق و تامین هوای مورد نیاز دستگاه گاز سوز مورد تایید نصاب رسیده است

توسط آقای .... با کد نمایندگی ....

مهر و امضای نصاب مجاز

تاریخ