





نوع	دارد	ندارد
دریچه تامین هوا به فضای آزاد	☒	☐
دریچه تامین هوا بین فضاهای ساختمان	☐	☒
کابینت آشپزخانه	☒	☐

مشخصات ملک

نام و نام خانوادگی:	آقای
آدرس ملک:	
پلاک ثبتی:	
شماره و تاریخ فیش:	
کروکی ملک:	N ↑ ملک، پایگاه هوایی
نوع ملک: مسکونی ☒ تجاری ☐ عمومی ☐	
تعداد واحد: ۱ از ۱ تعداد طبقات: ۱ زیربنا: ۱۰۰	
محل لوله کشی در محدوده گازرسانی می باشد ☒ نمی باشد ☐	
علمک نصب گردیده ☒ نگردیده ☐	
نوع لوله کشی روکار ☒ توکار ☐ روکار توکار ☐	

فهرست وسایل گازسوز

نوع وسایل گازسوز		تعداد	مصرف m3/h	جمع m3/h
اجاق گاز بدون فر	GC	1	0.7	0.7
اجاق گاز با فر	SGC		1.0	
آبگرمکن زمینی	WHG	1	1.5	1.5
آبگرمکن دیواری	WHW		2.5	
آبگرمکن دیواری مخزن دار	WHW-G		1.5	
آبگرمکن دیواری فن دار	WHW-F		2.5	
بلوپز خانگی	RC		0.3	
شومینه	FP		1.0	
بخاری	H	1	0.6	0.6
روشنایی	LI		0.1	
پکیج	PC		2.5	
پکیج فن دار با محفظه احتراق باز	PC-O		2.5	
پکیج فن دار با محفظه احتراق بسته	PC-C		2.5	
کل مصرف	(m3/h)			2.8

سایز بندی

طول لوله	قطر اسمی لوله (اینچ)								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

مصرف کل ساختمان	2.8 m3/h
طولانی ترین مسیر:	38
کنتور مستقل ☒	کنتور مشترک ☐
نوع کنتور:	1*G4

مشخصات دودکش و دریچه تامین هوا و غلافی ها

علامت	نوع	۱۰ cm	۱۵ cm	۲۰ cm	دوجداره	سیمانی	فلزی	ارتفاع (m)	عایق حرارتی - ضخامت mm
S1	بخاری	✓				✓		3	
S2	آبگرمکن	✓				✓		3	
S3	پکیج								
D1	سقفی ☐ دیواری ☒ کانال ☐					مشخصات ۱ دریچه به ابعاد 15cm*15cm			
	☒ SUW1 ☐ SUC1 ☐ SUF1					مشخصات 2 غلافی فلزی سایز یک اینچ به طول ۳۰ سانتیمتر			
	☒ SUW2 ☐ SUC1 ☐ SUF1					مشخصات 2 غلافی فلزی سایز یک و یک دوم اینچ به طول ۳۰ سانتیمتر			

پلان و ایزومتریک
واحد ویلایی
طبقه همکف
SC:1/100

TYPE D2

گاز سوم

در این واحد ساختمانی پکیج ☐ آبگرمکن ☐ فن دار تک جداره ☐ فن دار محفظه احتراق بسته ☐ با شماره سریال مدل توسط نصاب مجاز شرکت با کد نمایندگی توسط آقای

نصب و راه اندازی شد

لازم به ذکر است لوله دودکش ها به لحاظ خروج محصولات احتراق و تامین هوای مورد نیاز دستگاه گاز سوز مورد تایید نصاب رسیده است

مهر و امضای نصاب مجاز
تاریخ